

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5»
(МКОУ «СОШ № 5»)
673450, Забайкальский край, г.Балей, ул.
Ленина, 9
тел/факс.: 8 (30232) 5-16-69
e-mail: mbousosh_n5@mail.ru
исх. № 23 от 28.03.2022г

В Балейскую межрайонную
прокуратуру
Межрайонного прокурору
старшему советнику юстиции
Б.С.Доржиеву
Директора МКОУ «СОШ №5»
В.В.Бобровой

Ответ на исполнение предписания №15/1/1 от 11 февраля 2021года Главного
управления МЧС России по Забайкальскому краю

По выполнению предписания №15/1/1 от 11 февраля 2021года
документы, подтверждающие выполнение требований, были представлены в
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю Управление
надзорной деятельности Государственному инспектору по Забайкальскому
краю И. Е. Лебедеву (исходящий документ от 04.08.2021г. №27). В связи с
тем, что в установленные сроки исполнить предписание в полном объеме не
смогли, вышли с просьбой об отсрочке до 01 ноября 2021года (документ
прилагается). После выполнения работ в ноябре 2021года проинформировали
о выполнении предписания в полном объеме. Главное управление МЧС
сообщили, что выполнение предписания проверяют в ходе выездной проверки.

Документы, удостоверяющие исполнение предписания на 01 ноября
2021года вторично не запрашивали.

По предписанию выполнено следующее:

п.1. Был сделан запрос в ООО НПФ «РОМБ+К4» на проектно- сметную
документацию на систему противопожарной защиты, установленной данной
организацией в 2014 году в здании МКОУ «СОШ № 5» (ответ прилагается,
приложение 1).

п.2. Отделка стен на путях эвакуации в коридорах первого, второго этажей
и лестничных проемах покрашена огнезащитной краской (документы
прилагаются, приложение №2).

п.3. Универсальные фильтрующие малогабаритные полумаски «спасатель»
приобретены в количестве двух штук (документы прилагаются, приложение
№3).

п.4. Подвальное помещение (цокольный этаж) освобождено от хранения
мебели (фото прилагается, приложение 4).

П.5. Решетки на втором этаже здания в кабинете информатики срезаны, на
первом этаже в 3-х кабинетах (кабинет директора, кабинет секретаря,
методический кабинет) установлены распашные решетки (фото прилагается,
приложение 5).

Предписание исполнено в полном объеме

Директор МКОУ «СОШ №5»

В.В.Боброва

