

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К-Григоровича, д. 37, г. Чита, Забайкальский край, 672090, т. 26-63-47, centr@megalink.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Чита, ул. Красной Звезды, 74, а, индекс 672039, тел. 36-83-95

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная школа № 5"

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Бобровой Виктории Владимировне

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

" 11 " февраля 2021 года проведена плановая выездная проверка
Государственным инспектором по Забайкальскому краю по пожарному надзору капитаном
внутренней службы Лебедевым И.Е. здания и помещений муниципального казенного
общеобразовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная школа № 5" расположенного по адресу:

Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Ленина, 9

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с Директором МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" Бобровой
Викторией Владимировной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

№ Предписа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021 г.	
2.	На путях эвакуации в коридорах первого и второго этажей, а также на лестничных клетках отделка стен выполнена из	п. 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.09.2021 г.	

	горючих материалов			
3.	Руководитель организации не обеспечивает наличие индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021 г.	
4.	На объекте защиты (здание школы) подвальный (цокольный) этаж, используется для хранения продукции, мебели и других предметов	п.п. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021 г.	
5.	На объекте защиты (здание школы) на окнах установлены глухие решетки (кабинет директора, кабинет информатики)	п.п. «г», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021 г.	

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие требования пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятий по надзору, а именно:

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в сентябре 2021 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Забайкальскому краю

И.Е. Лебедев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

_____ 2021 года

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил: _____